

Hưng Yên, ngày 24 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch tháng 02/2023

(Dùng cho đơn vị cấp nước trong từng lần nội kiểm)

I. Thông tin chung

- Tên đơn vị cấp nước: Nhà máy nước sạch xã Minh Tân.
- Địa chỉ: Thôn Duyệt Văn – xã Minh Tân – huyện Phù Cừ
- Công suất thiết kế : 910 m³/ngày đêm. Tổng số hộ gia đình được cung cấp nước: 1048 hộ dân.
- Nguồn nước nguyên liệu: Mua nước của Công Ty nước sạch Phù Tiên
- Thời gian kiểm tra: ngày 13 tháng 02 năm 2023
- Người kiểm tra: Lê Hồng Nhung
- Số mẫu và vị trí lấy mẫu nước: 03 mẫu, đầu nguồn, giữa nguồn, cuối nguồn.

II. Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước

Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước gồm: Nhật ký vận hành của nhà máy, hồ sơ lưu mẫu nước nội kiểm.

III. Kết quả thử nghiệm chất lượng nước

TT	Mã số mẫu, vị trí lấy mẫu	Đầu nguồn	Giữa nguồn	Cuối nguồn	Giới hạn tối đa cho phép	Đánh giá (đạt/không đạt)
	Các thông số					
1.	Coliform tổng số(vi khuẩn/100ml)	X	X	X	< 3	Đạt
2.	E.coli (vi khuẩn/100ml)	X	X	X	< 1	Đạt
3.	Clo dư (mg/l)	X	X	X	0.2 - 1	Đạt
4.	Độ đục	X	X	X	2	Đạt
5.	Màu sắc(TCU)	X	X	X	15	Đạt
6.	Mùi vị(-)	X	X	X	Không có mùi vị lạ	Đạt
7.	pH(-)	X	X	X	6.0 – 8.5	Đạt
8.	Chỉ số Mn(mg/l)	X	X	X	0.1	Đạt

9	Chỉ số Amoni(mg/l)	X	X	X	0.3	Đạt
10	Chỉ số Sắt (mg/l)	X	X	X	0.3	Đạt

- Dấu (*) chỉ áp dụng cho đơn vị cấp nước khai thác nước ngầm.

IV. Các biện pháp khắc phục: Không

V. Đề xuất, kiến nghị: Không

Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Hồng Nhung



ISO/IEC 17025:2017

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
TỈNH HUNG YÊN
CENTER FOR RURAL WATER AND ENVIRONMENTAL SANITATION
IN HUNG YEN PROVINCE
Address: No 67, Hai Thuong Lan Ong street, Hien Nam wards, Hung Yen city, Hung Yen province

Tell: (+84)2213550010

Email: phongxetnghiemttn@gmail.com

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM/ TEST REPORT

Số: 20-230220/TTN

- Tên mẫu/ Name of sample : Nhà máy nước sạch Minh Tân
- Tên/địa chỉ khách hàng/ Name/address of customer : Xã Minh Tân, Phù Cừ, Hưng Yên
- Mô tả mẫu/Description : Bảo quản điều kiện thường; Thể tích 1000ml/mẫu
- Ngày nhận mẫu/Date of receiving : 13/02/2023
- Người lấy/gửi mẫu/Sampler : Nguyễn Thanh Tuấn
- Kết quả thử nghiệm/ Test result : Chi tiết theo phiếu kết quả thử nghiệm đính kèm

Hưng Yên, ngày 20 tháng 02 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Hoàng Nghĩa Tài



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
TỈNH HƯNG YÊN
CENTER FOR RURAL WATER AND ENVIRONMENTAL SANITATION
IN HUNG YEN PROVINCE

Address: No 67, Hai Thuong Lan Ong street, Hien Nam wards, Hung Yen city, Hung Yen province

Tell: (+84)2213550010

Email: phongxetnghiemmttn@gmail.com

Số phiếu/No

20-230220/TTN

**BÁO CÁO THỬ NGHIỆM/
TEST REPORT**

- Tên mẫu/ Name of sample : Nhà máy nước sạch Minh Tân
- Tên/địa chỉ khách hàng : Xã Minh Tân, Phù Cừ, Hưng Yên
Name/address of customer
- Mô tả mẫu/Description : Bảo quản điều kiện thường; Thể tích 1000ml/mẫu
- Ngày nhận mẫu/Date of receiving : 13/02/2023
- Người lấy/gửi mẫu/Sampler : Nguyễn Thanh Tuấn
- Thời gian thử nghiệm/ Date of testing : 13-15/02/2023

STT/ No	Tên chỉ tiêu Parameter	Kết quả Result			Đơn vị Unit	Giới hạn tối đa Regular limit ⁽⁴⁾	Phương pháp thử Method
		230213-01/01	230213-01/02	230213-01/03			
1	Độ đục*	0,317	0,295	0,305	NTU	2	TL2300
2	Mùi, vị	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	-	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
3	Độ màu	0	0	0	Pt-Co	15	METHOD 8025
4	Mn*	0,033	0,032	0,033	mg/L	0,1	METHOD 8149
5	NH ₄ ⁺ N*	0	0	0	mg/L	0,3	METHOD 8038
6	pH*	7,19	7,10	7,15	-	6÷8,5	TCVN64292:2011
7	Fe*	0,015	0,027	0,020	mg/L	0,3	METHOD 8008
8	Clo dư*	0,25	0,22	0,21	mg/L	0,2-1,0	METHOD 8021
9	Ecoli	KPH	KPH	KPH	MPN/100ml	<1	TCVN 6187-2:2020
10	Coliform	KPH	KPH	KPH	MPN/100ml	<3	TCVN 6187-2:2020

Ghi chú/Note:(-): Không có đơn vị/No unit.

Ngày/date 20 tháng/month 02
năm/year 2023

TRƯỞNG PHÒNG/
HEAD OF DEPARTMENT

Nguyễn Văn Bình

Ngày/date 20 tháng/month 02
năm/year 2023

BỘ PHẬN PHÂN TÍCH HÓA HỌC/
CHEMISTRY LAB

Lê Thị Thiết

Ngày/date 20 tháng/month 02
năm/year 2023

NGƯỜI THỰC HIỆN/
TESTERS

Phan Chính Chung

1. “***”: Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/Use subcontractor.

2. “***”: Chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017/ Accredited of ISO/IEC 17025:2017.

3. Không sao chép từng phần phiếu kết quả này khi không được sự đồng ý của phòng thí nghiệm/Do not make partial copies of this report without the lab's consent.

4. Thông tư 41/2018/TT-BYT/ Circulars 41/2018/TT-BYT.

5. Các kết quả ghi trên phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/ Test result are valid of the submitted sample(s) only.